APĂ CANAL SIBIU S.A.
LABORATORUL DE ANALIZE
APĂ POTABILĂ ŞI APE UZATE

Monitorizarea operaţională a calităţii apei potabile la consumator

LUNA IUNIE 2019 RUSCIORI																			
		Parametri analizaţi cf. monitorizării operaţionale a calităţii apei potabile la consumator cf. Legii 458/2002, republicată în 2017, anexa 2, secţiunea 2 (CA: criterii de acceptare)																	
Data	**Locul de prelevare**	**Bacterii coliforme/ 100 ml** *CA: 0/ 100 ml*	***Escherichia coli* / 100ml** *CA: 0/ 100 ml*	**Enterococi intestinali / 100 ml** *CA: 0/ 100 ml*	**Clostridium perfringens/ 100 ml** *CA: 0/ 100 ml*	**Fier µg/l** *CA :200 µg/l*	**Amoniu mg/l** *CA : 0.5 mg/l*	**Clor rezidual liber* mg/l** *CA : ≥0,1-≤0,5*	**Conductivitate electrică / µS/cm** *CA: 2500µS/cm*	**Gust*** *CA: Acceptabil consumatorilor şi nici o modif. anormala*	**Miros*** *CA: Acceptabil consumatorilor şi nici o modif. anormala*	**Culoare* mg Pt /l** *CA : Acceptabil consumatorilor şi nici o modif. anormala*	**Nitriţi (Azotiţi) mg/l** *CA : 0.5 mg/l*	Indice de permanganat* (Oxidabilitate) **mg O_2/l** *CA : 5 mgO_2/l*	**pH (Concentraţia ionilor de hidrogen) unităţi pH** *CA: 6.5....9.5*	**Turbiditate NTU** *CA : 5 NTU*	**Număr de colonii la 22°C UFC/ml** *CA: Nici o modificare anormală*	**Număr de colonii la 37°C UFC/ml** *CA: Nici o modificare anormală*
25.iun	Rusciori, str. Drumul Magului nr.35- Fam. Gavrilă	0	0	0	0	287	<0,065	0,30	76	Nici un gust anormal	Nici un miros anormal	6,9	<0,04	1	7,4	0,60	180	4
Total analize		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern

*Laboratorul de analize apă potabilă şi ape uzate este înregistrat la Ministerul Sănătaţii, cf. Certificat Înregistrare 263 / 26.02.2019 pentru toţi parametrii din monitorizarea operaţională şi Acreditat RENAR, cf. Certificat LI 1039 din 21.10.2014, reînnoit în 21.10.2018, cu excepţia parametrilor marcaţi cu **

Întocmit
Responsabil încercări de laborator
chim. GUI MIHAELA

Verificat
Responsabil tehnic
ing. chim. PAL IBOYKA

Aprobat
Şef laborator
dr.biolog MAIER MARIA

Data întocmirii: *02.07.2019*
Data difuzării: *03.07.2019*

Am primit 1 exemplar
Nume, Prenume, Semnătură