

APĂ CANAL SIBIU S.A.  
LABORATORUL DE ANALIZE  
APĂ POTABILĂ ȘI APE UZATE

Monitorizarea operațională a calității apei potabile la consumator

LUNA IUNIE 2020 AVRIG, RACOVIȚA, BRADU, MÂRȘA

		Parametri analizați cf. monitorizării operaționale a calității apei potabile la consumator cf. Legii 458/2002, republicată în 2017, anexa 2, secțiunea 2 (CA: criteriile de acceptare)																	
Data	Locul de prelevare	Număr de colonii la 22°C UFC/ml CA: Nici o modificare anormală	Număr de colonii la 37°C UFC/ml CA: Nici o modificare anormală	Bacterii coliforme/ 100 ml CA: 0/ 100 ml	Escherichia coli / 100ml CA: 0/ 100 ml	Enterococi intestinali / 100 ml CA: 0/ 100 ml	Clostridium perfringens/ 100 ml CA: 0/ 100 ml	Amoniu mg/l CA: 0,5 mg/l	Clor rezidual liber* mg/l CA: ≥0,1 ≤0,5	Conductivitate electrică / μS/cm CA: 2500μS/cm	Culoare* mg Pt/l Acceptabil consumatorilor și nici o modif. anormală CA:	Gust* consumatorilor și nici o modif. anormală CA: Acceptabil consumatorilor și nici o modif. anormală	Miros* consumatorilor și nici o modif. anormală CA: Acceptabil consumatorilor și nici o modif. anormală	Nitriți (Azotiti) mg/l CA : 0,5 mg/l	Indice de permanganat* (Oxidabilitate) mg O <sub>2</sub> /l CA: 5 mgO <sub>2</sub> /l	pH (Concentrația ionilor de hidrogen) unități pH CA: 6,5...9,5	Turbiditate NTU CA: 5 NTU	Fier μg/l CA: 200 μg/l	Aluminiu* μg/l CA: 200 μg/l
30.iun	Racovița, str. Donului, nr. 258, magazin alimentar	0	0	0	0	0	0	<0,065	0,33	67	<2,0	Niciun gust anormal	Niciun miros anormal	<0,04	1,3	7,3	0,27	-	-
<b>Total analize</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern

Laboratorul de analize apă potabilă și ape uzate este înregistrat la Ministerul Sănătății, cf. Certificat Înregistrare 263 / 26.02.2019 pentru toți parametrii din monitorizarea operațională și Acreditat RENAR, cf. Certificat LI 1039 din 21.10.2014, actualizat în 27.05.2020, cu excepția parametrilor marcați cu \*

Întocmit  
Responsabil încercări de laborator  
PĂRĂU MIHAELA

Data întocmirii: 03.07.2020  
Data difuzării: 06.07.2020

Verificat / Aprobat  
Șef laborator  
dr.biolog MAIER MARIA

Am primit 1 exemplar  
Nume, Prenume, Semnătură

Apothecar  
Dru