APĂ CANAL SIBIU S.A.
LABORATORUL DE ANALIZE
APĂ POTABILĂ ŞI APE UZATE

Monitorizarea operaţională a calităţii apei potabile la consumator

LUNA AUGUST 2020 BUNGARD																			
		Parametri analizaţi cf. monitorizării operaţionale a calităţii apei potabile la consumator																	
Data	**Locul de prelevare**	**Număr de colonii la 22°C UFC/ml** *CA: Nici o modificare anormală*	**Număr de colonii la 37°C UFC/ml** *CA: Nici o modificare anormală*	**Bacterii coliforme/ 100 ml** *CA: 0/ 100 ml*	***Escherichia coli* / 100ml** *CA: 0/ 100 ml*	**Enterococi intestinali / 100 ml** *CA: 0/ 100 ml*	**Clostridium perfringens / 100 ml** *CA: 0 /100 ml*	**Amoniu mg/l** *CA : 0.5 mg/l*	**Clor rezidual liber* mg/l** *CA : ≥0,1-≤0,5*	**Conductivitate electrică / µS/cm** *CA: 2500µS/cm*	**Culoare* mg Pt /l** *CA : Acceptabil consumatorilor şi nici o modif. anormală*	**Gust*** *CA: Acceptabil consumatorilor şi nici o modif. anormală*	**Miros*** *CA: Acceptabil consumatorilor şi nici o modif. anormală*	**Nitriţi (Azotiţi) mg/l** *CA : 0.5 mg/l*	**Indice de permanganat* (Oxidabilitate) mg O_2/l** *CA : 5 mgO_2/l*	**pH (Concentraţia ionilor de hidrogen) unităţi pH** *CA: 6.5...9.5*	**Turbiditate NTU** *CA : 5 NTU*	**Fier µg/l** *CA :200 µg/l*	**Aluminiu* µg/l** *CA :200 µg/l*
11.aug	Bungard, str. Principală, nr. 213, Magazin alimentar	0	0	0	0	0	0	<0,065	0,35	54	3,8	Nici un gust anormal	Nici un miros anormal	<0,04	0,5	6,9	0,33	26	123
Total analize		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern

*Laboratorul de analize apă potabilă şi ape uzate este înregistrat la Ministerul Sănătaţii, cf. Certificat Înregistrare 263 / 26.02.2019 pentru toţi parametrii din monitorizarea operaţională şi Acreditat RENAR, cf. Certificat LI 1039 din 21.10.2014, actualizat în 27.05.2020, cu excepţia parametrilor marcaţi cu **

Întocmit
Responsabil încercări de laborator
PĂRĂU MIHAELA

Data întocmirii: 10.09.2020
Data difuzării: 11.09.2020

Verificat
Responsabil tehnic
ing. chim. PAL IBOYKA

Aprobat
Şef laborator
dr.biolog MAIER MARIA

Am primit 1 exemplar
Nume, Prenume, Semnătură