

APĂ CANAL SIBIU S.A.
LABORATORUL DE ANALIZE
APĂ POTABILĂ ȘI APE UZATE

Monitorizarea operațională a calității apei potabile la consumator

LUNA NOIEMBRIE 2020 ȘELIMBĂR																			
Parametri analizați cf. monitorizării operaționale a calității apei potabile la consumator cf. Legii 458/2002, republicată în 2017, anexa 2, secțiunea 2 (CA: criteriile de acceptare)																			
Data	Locul de prelevare	Număr de colonii la 22°C UFC/ml CA: Nici o modificare anormală	Număr de colonii la 37°C UFC/ml CA: Nici o modificare anormală	Bacterii coliforme/ 100 ml CA: 0/ 100 ml	Escherichia coli / 100ml CA: 0/ 100 ml	Enterococi intestinali / 100 ml CA: 0/ 100 ml	Clostridium perfringens/ 100 ml CA: 0/ 100 ml	Amoniu mg/l CA: 0.5 mg/l	Clor rezidual liber* mg/l CA: ≥0.1 ≤0,5	Conductivitate electrică / μS/cm CA: 2500 μS/cm	Culoare* mg Pt/l CA: Acceptabil consumatorilor și nici o modif. anormală	Gust* CA: Acceptabil consumatorilor și nici o modif. anormală	Miros* CA: Acceptabil consumatorilor și nici o modif. anormală	Nitriți (Azotiti) mg/l CA: 0.5 mg/l	Indice de permanganat* (Oxidabilitate) mg O ₂ /l CA: 5 mgO ₂ /l	pH (Concentrația ionilor de hidrogen) unități pH CA: 6.5 ... 9.5	Turbiditate NTU CA: 5 NTU	Fier μg/l CA: 200 μg/l	Aluminiu* μg/l CA: 200 μg/l
09.nov	Șelimbăr, str.M. Viteazu, nr.234-Primărie	1	0	0	0	0	0	<0,065	0,40	54	2,9	Nici un gust anormal	Nici un miros anormal	<0,04	0,8	7,0	<0,15	<20	49
Total analize		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern

Laboratorul de analize apă potabilă și ape uzate este înregistrat la Ministerul Sănătății, cf. Certificat Înregistrare 263 / 26.02.2019 pentru toți parametrii din monitorizarea

Întocmit
Responsabil încercări de laborator
chim. GLI MIHAELA

Data întocmirii: 07.12.2020
Data difuzării: 08.12.2020

Verificat/ Aprobat
Șef laborator
dr.biolog MAIER MARIA

Am primit 1 exemplar
Nume, Prenume, Semnătură

