

APĂ CANAL SIBIU S.A.

LABORATORUL DE ANALIZE

APĂ POTABILĂ ȘI APE UZATE

Monitorizarea operațională a calității apei potabile la consumator

LUNA APRILIE 2022 BOGATU ROMÂN																			
		Parametri analizați cf. Legii 458/2002(**republicată**) cu modificările ulterioare / CA(criterii de acceptare)																	
Data	Locul de prelevare	Număr de colonii la 22°C UFC/ml CA: Nici o modificare anormală	Număr de colonii la 37°C UFC/ml CA: Nici o modificare anormală	Bacterii coliforme/ 100 ml CA: 0/ 100 ml	Escherichia coli / 100ml CA: 0/ 100 ml	Enterococi intestinali / 100 ml CA: 0/ 100 ml	Clostridium perfringens/ 100 ml CA: 0/ 100 ml	Amoniu mg/l CA : 0.5 mg/l	Clor rezidual liber* mg/l CA : ≥0,1-≤0,5	Conductivitate electrică / μS/cm CA: 2500μS/cm	Culoare* mg Pt/l CA : Acceptabil consumatorilor și nici o modif. anormală	Gust* CA: Acceptabil consumatorilor și nici o modif. anormală	Miros* CA: Acceptabil consumatorilor și nici o modif. anormală	Nitriți (Azotiti) mg/l CA : 0.5 mg/l	Indice de permanganat* (Oxidabilitate) mg O ₂ /l CA : 5 mgO ₂ /l	pH (Concentrația ionilor de hidrogen) unități pH CA: 6.5...9.5	Turbiditate UNT CA : ≤5 UNT	Fier μg/l CA :200 μg/l	Aluminiu* μg/l CA :200 μg/l
18.apr	Bogatu Român, str. Principală, nr. 138, SC KarenCom SRL	8	10	0	0	0	0	<0,065	0,44	65	<2,0	Nici un gust anormal	Nici un miros anormal	<0,04	<0,5	7,2	0,35	43	43