

APĂ CANAL SIBIU S.A.
LABORATORUL DE ANALIZE
APĂ POTABILĂ ȘI APE UZATE

Monitorizarea operațională a calității apei potabile la consumator

LUNA APRILIE 2022 SĂLIȘTE, TILIȘCA, GALEȘ, VALE														
		Parametri analizați cf. Legii 458/2002(**republicată**) cu modificările ulterioare / CA(criterii de acceptare)												
Data	Locul de prelevare	Număr de colonii la 22°C UFC/ml CA: Nici o modificare anormală	Număr de colonii la 37°C UFC/ml CA: Nici o modificare anormală	Bacterii coliforme/ 100 ml CA: 0/ 100 ml	Escherichia coli/ 100ml CA: 0/ 100 ml	Enterococi intestinali/ 100 ml CA: 0/ 100 ml	Clostridium perfringens/ 100 ml CA: 0/ 100 ml	Amoniu mg/l CA: 0.5 mg/l	Clor rezidual liber* mg/l CA: ≥0,1-≤0,5	Conductivitate electrică / μS/cm CA: 2500μS/cm	Culbare* mg Pt/l CA: Acceptabil consumatorilor și nici o modif. anormală	Gust* CA: Acceptabil consumatorilor și nici o modif. anormală	Miros* CA: Acceptabil consumatorilor și nici o modif. anormală	Nitriți (Azotit) mg/l CA: 0.5 mg/l
18.apr	Tilișca, str.Școlii, nr. 498	123	297	0	0	0	2	<0,065	0,06	50	16	Nici un gust anormal	Nici un miros anormal	<0,04
														Indice de permanganat* (Oxidabilitate) mg O ₂ /l CA: 5 mgO ₂ /l
														pH (Concentrația ionilor de hidrogen) unități pH CA: 6.5...9.5
														Turbiditate UNT CA: ≤5 UNT
														Aluminiu* μg/l CA: 200 μg/l